

Maatregelen organisatie bij het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen

Risico: Blootstelling aan asbest bij het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen

Beschrijving: Bij werken aan asbestcement (AC) leidingen kan asbest vrijkomen. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Randvoorwaarden en criteria

- Het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen dient te worden uitgevoerd door gastechnisch opgeleid personeel met de juiste (VIAG) aanwijzing.
- Deze werkinstructie is in overeenstemming en aanvullend op VIAG-VWI G16, G20 en G-24
- **LET OP: TOEPASING VAN DE VWI 16 IS ALLEEN BIJ HOGE UITZONDERING EN MET TOESTEMMING VAN DE IV NOG TOEGESTAAN**

Maatregelen organisatie bij het maken van een aansluiting op AC-gasleidingen

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) ^[1].
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor een wasgelegenheid zodat medewerkers hun armen, handen en gezicht kunnen wassen.
- Zorg voor asbest-PBM, bestaande uit:
 - wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
 - neopreen/nitril werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - een gelaatmasker met P3-filter
 - wegwerp overlaarzen
- Zorg voor voldoende luchtdichte kunststof afvalzakken voorzien van asbestopdruk.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 8 augustus 2024

Revisie informatie: 6-7-18, 11-12-18, 12-11-20, 3-11-22, 24-3-23, 19-07-23, 24-07-24

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-het-maken-van-een-aansluiting-op-ac-gasleidingen>

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>