

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbesthoudende laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van asbestverdachte laagspanningsmespatronen (zekeringen)

Beschrijving: Oudere laagspanningsmespatronen kunnen asbest bevatten. Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken.

Volgens de wetgeving is het niet toegestaan dat eenmaal verwijderd asbest of asbestverdacht materiaal teruggebracht/geplaatst wordt.

Maatregelen organisatie bij blootstelling aan asbest bij het verwijderen en afvoeren van laagspanningsmespatronen (zekeringen)

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat bevoegd is voor het uitvoeren van elektrotechnische handelingen (aanwijzing voor zelfstandig schakelen).
- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform [VA-02 sectorale asbestopleidingen](#) ^[1].
- Zorg voor een instructie op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen.

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 1 augustus 2024

Revisie informatie: 15-11-15, 07-06-17, 30-09-19, 12-11-20, 03-11-22

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/maatregelen-organisatie-bij-blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-afvoeren-van>

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>