

Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elektriciteitskabels uit/in asbestcement (AC) mantelbuizen

Risico: Blootstelling aan asbest bij het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elektriciteitskabels uit/in asbestcement (AC) mantelbuizen

Beschrijving: Blootstelling aan asbest kan op lange termijn ernstige gezondheidsschade veroorzaken

Randvoorwaarden en criteria

- Het verwijderen en opnieuw aanbrengen van de elektriciteitskabels uit/in asbestcement (AC) mantelbuizen dient te worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel.
- De te verwijderen kabelverbinding is veiliggesteld, geselecteerd, geknipt en verwijderd conform de geldende VWI.
- Draag de asbest PBM's als voorgeschreven, aangevuld met de PBM's vanuit de VWI's en vanuit de BEI of VIAG.

Maatregelen organisatie bij het verwijderen en opnieuw aanbrengen van elektriciteitskabels uit/in asbestcement (AC) mantelbuizen

- Zorg dat het werk wordt uitgevoerd door personeel dat opgeleid is conform de VA-02 sectorale asbestopleidingen.^[1]
- Zorg voor een instructie/opleiding op basis van deze werkinstructie.
- Zorg voor de beschikbaarheid van de juiste middelen:
 - wegwerpoverall (type 5/6) vlamvertragend
 - veiligheidshelm bij werkzaamheden in de sleuf, bij machinaal graven, en bij hijswerkzaamheden
 - veiligheidslaarzen (S5) of veiligheidsschoenen (S3) met wegwerp overlaarzen
 - neopreen/nitril werkhandschoenen welke goed afsluiten
 - voldoende met asbestopdruk gemerkte luchtdichte kunststof afvalzakken
 - PE-folie van voldoende dikte (minimaal 0,2 mm) en duct-tape
 - emmer water met handveger
 - vernevelingsspuut gevuld met water
 - vochtige doeken, bijv.: Polkadot wetwipes en/of Wypall 7772 of Wypall 7775 doekjes
 - lier of trekdraad
 - fleeter
 - cobra
 - tape om fleeter te tapen
 - kabelinvoerbeugel

Maatregel voor: Organisatie

Maatregel status: Goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie 

Datum: 3 september 2024

Bron-URL: <https://develop3.dearbocatalogus.nl/maatregel/blootstelling-aan-asbest-bij-het-verwijderen-en-opnieuw-aanbrengen-van-elektriciteitskabels-uitin-0>

Links

[1] <https://netwerkbedrijven.dearbocatalogus.nl/sectorale-asbestopleidingen>